



# COMUNE DI MARTINSICURO

## - Provincia di Teramo -

P.I.: 00505580670 - C.F.: 82001180676  
TEL. 0861/7681 - FAX: 0861/760990



AREA VI  
Lavori Pubblici  
Manutenzione  
Ambiente  
Protezione Civile

Martinsicuro 14.06.2010  
Prot. n. 15818

Spettabile

Associazione Città Attiva  
Via Venezia, 27  
64014 MARTINSICURO  
(Anticipata via mail:  
[direttivo@martinsicurocittattiva.it](mailto:direttivo@martinsicurocittattiva.it))

E p.c. Sindaco  
Assessore ai Lavori Pubblici  
LORO SEDI

OGGETTO: CONVENZIONE PER IL SERVIZIO LUCE. RICHIESTA INFORMAZIONI EX ART. 20  
COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE  
COMMISSIONI CONSILIARI.

Con riferimento alla Vs nota del 20/05/2010, acquisita in pari data con prot. n. 13391, in merito alle richieste fatte, si comunica quanto segue:

- Quesito n. 1:
  - in merito alla mancanza di illuminazione delle vie Leopardi e Silone, nelle notti a ridosso del fine settimana del 15/16 maggio u.s., dalle verifiche effettuate sulle segnalazioni inviate a Publiluce e dal riscontro eseguito attraverso la società subappaltatrice Elettrostella, sul registro degli interventi, non si evincono riscontri circa la situazione lamentata. La segnalazione precedente è del 10/05/2010 e riguarda l'illuminazione di via Verona, mentre le segnalazioni successive sono del 20/05/2010 e del 21/05/2010 e riguardano, la prima un palo in via Magellano, la seconda un palo al civico 58 di via Leopardi.
  - In merito alla mancanza di illuminazione del quartiere Anfiteatro e di considerevoli tratti di via Roma, si comunica che l'anomalia riguarda





# COMUNE DI MARTINSICURO

## - Provincia di Teramo -

P.I.: 00505580670 - C.F.: 82001180676  
TEL. 0861/7681 - FAX: 0861/760990

AREA VI  
Lavori Pubblici  
Manutenzione  
Ambiente  
Protezione Civile

l'intervento segnalato al Comando di Polizia Locale in data 10/05/2010 e risolto in pari data. E' opportuno precisare che la segnalazione effettuata dai cittadini è stata tardiva rispetto al giorno in cui si è verificato l'evento "guasto".

- o Pertanto, si precisa che le ispezioni notturne non hanno riguardato il fine settimana comunicato giacché, per quel fine settimana, non sono state effettuate segnalazioni di sorta. Si ricorda che le considerazioni fatte nel paragrafo della relazione a cui la S.V. si riferisce, sono stime basate sulla frequenza media delle ispezioni condotte nel primo anno di gestione degli impianti da parte di Publiluce.
- Quesito n. 2: le segnalazioni effettuate da questo Ufficio per il mese di maggio e risolte dalla Publiluce sono state le seguenti:

Data segnalazione	Ufficio segnalante	Descrizione	Data intervento
5/05/2010	Responsabile Servizio Luce	Via Roma civico 368: palo spento.	6/05/2010
7/05/2010	Responsabile Servizio Luce	Via il Rodi, lato sinistro spento; Via Tiziano (Villa Rosa): civico 4 palo non funzionante; Via F. Gioia (procedendo in direzione mare): 3° palo sul lato sud non funzionante; Via Roma, superato l'incrocio con via Molise, procedendo in direzione San Benedetto del Tronto: 3° palo spento.	11/05/2010
10/05/2010	Comando di Polizia Locale	Via Verona: illuminazione spenta da diversi giorni.	11/05/2010
20/05/2010	Responsabile Servizio Luce	Via Magellano civico 35: un palo spento.	20/05/2010
21/05/2010	Responsabile Servizio Luce	Via Leopardi civico 58: un palo spento.	25/05/2010



# COMUNE DI MARTINSICURO

## - Provincia di Teramo -

P.I.: 00505580670 - C.F.: 82001180676  
TEL. 0861/7681 - FAX: 0861/760990

AREA VI  
Lavori Pubblici  
Manutenzione  
Ambiente  
Protezione Civile

24/05/2010	Responsabile Servizio Luce	Via Molise 5: lampione scoperchiato.	21/05/2010
27/05/2010	Responsabile Servizio Luce	Via Trieste civico 9: 1 lampione spento ed uno che accende e spegne.	28/05/2010

Per nessuna delle segnalazioni sopra evidenziate è stato assegnato il livello di priorità "Immediato" con riparazione entro tre ore, bensì solo quello "Urgente" (entro due giorni) per tre o più lampade contigue non funzionanti e "Pianificabile a breve" (entro sette giorni) per singole lampade non funzionanti o lampade non contigue appartenenti alla stessa linea (n.d.r. si veda l'allegato H alla Convenzione).

Con fiducia di aver debitamente risposto ai quesiti espressi nella Vostra nota si porgono distinti saluti

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
Ing. Simonetta MAJELI

